

УТВЕРЖДАЮ:  
 Заведующий МАДОУ  
 Детский сад № 9  
 Б. Богатырева  
 31 июля 2020 г.



**Отчет о выполнении предписаний МАДОУ «Детский сад № 9»**

№ п/п	Содержание мероприятия	срок	Отчет о выполнении
1.	Проверяемое лицо не обеспечило установку для samozакрывания противопожарных дверей (гладильная)	До 06.08.2020 г	Договор № 295 от 20.07.2020 г ИП Абаленская
2.	Не обеспечено проверяемым лицом наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны.	До 31.08.2020	Договор № 77 от 22.07.2020 г ООО «Санар плюс»
3.	Проверяемым лицом не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников выполнено менее 0,5 метра	27.07.2020 г.	ВЫПОЛНЕНО Договор № 99 от 20.07.2020 г ООО «ПО Пожпроект»
4.	Не соблюдены собственниками имущества, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке, назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности: - по наличию системы обеспечения пожарной безопасности; - конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности; - обеспечению безопасности людей при возникновении пожара; - организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта. Двери складских, производственных и технических помещений не выполнены с требуемым пределом огнестойкости (Прачечная, склад сыпучих материалов, склад в музыкальном зале, склад в физкультурном зале)	До 30.08.2020 г	Договор оказания услуг № 15 от 24.07.2020 г. ИП Крестина Наталья Анатольевна
		До 30.08.2020 г	Договор оказания услуг № 75 от 23.07.2020 г. ИП Давыдов

5.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах	До 30.08.2020 г	До 30.08.2020 г Договор № 295 от 20.07.2020 г ИП Абаленская
6.	Проверяемым лицом не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа (пищевблок)	29.07.2020 г.	выполнено
7.	Не соблюдены собственниками имущества, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке, назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности: - наличие системы обеспечения пожарной безопасности; - обеспечению безопасности людей при возникновении пожара; - защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией; - организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты. Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (склад в музыкальном зале, склад в физкультурном зале)	27.07.2020 г	Выполнено Договор № 99 от 20.07.2020 г ООО «ПО Пожпроект»
8.	Проверяемым лицом не обеспечено проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний	До 30.11.2020 г	Договор № 77 от 22.07.2020 г ООО «Санар плюс»
9.	Проверяемым лицом не обеспечено требуемое расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования)	До 30.08.2020 г	Договор № 79 от 22.07.2020 г. ООО «Санар Плюс»

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575803

Владелец Богатырева Оля Борисовна

Действителен с 04.03.2022 по 04.03.2023